

VYHLÁŠKA

Obec D Z B E L vydává, ve smyslu v § 14 odst.1/ písm.i) a § 16 zákona ČNR č.367/1990 Sb. v platném znění, po schválení obecním zastupitelstvem usnesením ze dne 12.12.2001, v souladu s § 36 odst.1/ písm.e) zákona ČNR č.133/1985 Sb. v platném znění a § 29 vyhl. MV č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění, obecně závaznou vyhláškou, č. 3/2001

POŽÁRNÍ ŘÁD

Čl.1

ÚČEL PŘEDPISU

Požární řád stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany (dále jen „PO“) v obci. Určuje povinnosti fyzických a právnických osob na území obce. Stanovuje úkoly osob pověřených zabezpečením požární ochrany obce a vztah obce k těmto osobám.

Čl.2

ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY

Za požární ochranu odpovídá obec a k jejímu zajištění obec:

- a) zřizuje preventistu PO pro zabezpečení požární prevence,
- b) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů ke zdolávání požárů, záchranným pracím a likvidaci následků mimořádných událostí a živelních pohrom,
- c) jmenuje velitele jednotky SDH,
- d) projednává přestupky v oblasti požární ochrany,
- e) projednává stav PO v obecní radě pololetně, v zastupitelstvu nejméně jednou ročně a vždy po závažném požáru v obci.

Čl.3

POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB

Právnické a podnikající fyzické osoby zajišťují, aby ve všech činnostech byly respektovány zásady PO stanovené obecně závaznými předpisy, zákonem ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, vyhláškou č. MV 21/1996 Sb., zákonem č. FS 50/1976 Sb. (stavební zákon) v platném znění a dalšími předpisy, které upravují povinnosti na úseku PO.

POVINNOSTI FYZICKÝCH OSOB

1. Fyzické osoby jsou povinny:

A) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů tím, že:

- a) v jejich blízkosti nebudou uloženy snadno hořlavé látky včetně paliv
- b) nebudou ponechána bez dozoru roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové spotřebiče zapnut, pokud je v návodu od výrobce dozor vyžadován
- c) bude popel ukládán na bezpečné místo
- d) budou dodržovány bezpečné vzdálenosti určené výrobcem od stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot
- e) minimální vzdálenost, nelze-li ji dokladovat návodem od výrobce, u spotřebičů na pevná paliva bude 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech, u spotřebičů na kapalné a plynné palivo a elektřinu bude 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech

B) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů při skladování hořlavých nebo požárně nebezpečných látek tím, že:

- a) budou k jejich skladování používány přenosné obaly k tomu účelu určené a úniky hořlavých kapalin odstraňovány bezpečným způsobem
- b) při používání spotřebiče na propanbutan budou umístěny provozní kovové tlakové nádoby na lehké přístupném, dostatečně větratelném místě, kde se nenachází zdroj otevřeného ohně; zásobní kovové tlakové nádoby budou chráněny před povětrnostními a jinými vlivy, a nebudou ukládány v prostorách pod úroveň okolního terénu, ve světlících, na půdách, v garážích, kotelnách, šachtách bytových jader, v místnostech tvořících bytová příslušenství, v místnostech určených ke spaní a v jiných společných prostorách, koupelnách a únikových cestách
- c) tuhá paliva budou skladována odděleně od jiných paliv
- d) bude dbána zvýšená opatrnost při skladování látek majících sklon k samovznícení nebo skladování a používání hořlavých nebo jiných látek, které mohou způsobit požár nebo jej dále rozšiřovat
- e) bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena a slámy (nad 50 m³) budou minimálně:
 - 300 m od závodů, v nichž se na volném prostranství uskláňují lehce vznětlivé látky nebo hořlavé kapaliny
 - 200 m od krajní koleje železniční trati, je-li kolej železniční trati na nápu
 - 100 m od ostatních průmyslových závodů, zemědělských středisek a lesů, krajní koleje železniční trati
 - 60 m od krajní koleje železniční trati, je-li volný sklad položen alespoň o 6 m výše než kolej železniční trati
 - 60 m od veřejné komunikace
 - 50 m od okrajové budovy souvislé zástavby obcí, činné skládky domovního odpadu, volného skladu sena a slámy
 - 30 m od krajního vodiče el. vedení o vysokém napětí

